

Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE MUNICIPALE DE REVEL - REVEL

	GRAND BASSIN DE REVEL		MOYEN BASSIN DE REVEL		PATAUGEOIRE DE REVEL			
	Eau conforme au moment du prélèvement							
Date de Prélèvement :	03/08/2023							
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Chlorures		250			mg/L	249	245	248
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,10	0,17	0,12
Chlore disponible			2,0	5,0	mg(Cl ₂)/L	3,41	3,72	3,77
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	3,51	3,89	3,89
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	2,2	2,2	2,1
Fréquentation du bassin						Moyenne	Nulle	Nulle
Stabilisant				75	mg/L	29	29	28
pH			6,9	7,7	unité pH	7,6	7,5	7,5
Température					°C	27,0	28,0	29,0
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne

Historique des précédents prélèvements :

	GRAND BASSIN DE REVEL		MOYEN BASSIN DE REVEL		PATAUGEOIRE DE REVEL	
	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie
10/07/2023	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

Edition du : mercredi 09 août 2023