

Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE MUNICIPALE DE REVEL - REVEL

						GB DE REVEL 0000002512	MB DE REVEL 0000002513	PAT DE REVEL 0000002514
						Eau non conforme au moment du prélèvement	Eau non conforme au moment du prélèvement	Eau conforme au moment du prélèvement
Date de Prélèvement :		13/08/2026						
Paramètres bactériologiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Germes revivifiables à 36°C		100			n/mL	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa				0	n/(100mL)	0	0	0
Staphylocoques pathogènes				0	n/(100mL)	0	0	0
Enterocoques intestinaux				0	n/(100mL)	0	0	0
Paramètres physico-chimiques	Références de qualité		Limites de qualité		Unités	Résultats	Résultats	Résultats
	minimale	maximale	minimale	maximale				
Chlorures *		250			mg/L	255	256	237
Chlore combiné				0,6	mg(Cl ₂)/L	0,22	0,15	0,15
Chlore disponible			2,0	5,0	mg(Cl ₂)/L	2,58	2,71	3,12
Chlore total					mg(Cl ₂)/L	2,80	2,86	3,27
Carbone organique total		5,0			mg(C)/L	3,2	3,3	3,2
Fréquentation du bassin						Faible	Moyenne	Nulle
Stabilisant				75	mg/L	34	30	37
pH			6,9	7,7	unité pH	7,3	7,3	7,4
Température					°C	29	29	29
Transparence						Bonne	Bonne	Bonne

* Concentration en chlorures supérieure à la norme traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Historique des précédents prélèvements :

06/07/2026	GRAND BASSIN DE REVEL		MOYEN BASSIN DE REVEL		PATAUGEOIRE DE REVEL	
	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie	Bactériologie	Physico-chimie
	Non conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE L'EAU DE HAUTE-GARONNE, LAUNAGUET

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

Edition du : jeudi 20 août 2026